

Bestätigung/Confirmation

der trinkwasserhygienischen Eignung gemäß KTW-BWGL

Werkstoff:	novapress® 880
Einsatzbereich:	Kleinflächige Bauteile von Ausrüstungsgegenständen und kleinflächige Bauteile in Behältern
Risikogruppe:	P3 - auf Basis der Typprüfung
Einsatztemperatur:	Kalt- und Heißwasser (23°C und 85°C)
Prüfbericht:	Hygiene Institut des Ruhrgebietes Gelsenkirchen Prüfbericht Nr. K-381282-23-Ä-PI/st vom 15.02.2024

Hiermit bestätigen wir die Einhaltung der Anforderungen gemäß der KTW-Bewertungsgrundlage - Anlage D für kleinflächige Bauteile von Ausrüstungsgegenständen und Bauteilen in Behältern mit einem wasserberührten Oberflächenanteil < 1 % für Kalt- und Heißwassereinsatz bis 85°C.

Ergänzend zu den Anforderungen nach P3 liegt auch bereits eine bestandene Rezepturprüfung vor.

Bad Berneck, 16.02.2024



i.V. Dipl.-Ing. Andreas Will
- Manager R&D Industry -



i.A. Dr. Ing. Andreas Mierzwa
- Application Engineer -